



## S.C. PRODOMUS S.R.L.


R.C. J03/2283/93 CUI R4696305  
Str. Mr. Gheorghe Sontu, C1, 21, PITESTI - ROMANIA  
TEL/FAX - 0040 248 222647  
E-mail: prodomus93@yahoo.com

### LISTA ECHIPAMENTELOR CE NECESITA MONTAJ

beneficiar : SERVICIUL PUBLIC POLITIA COMUNITARA  
proiect: CLADIRE SEDIU POLITIE COMUNITARA  
str Stadionului nr 5, Pitesti  
Instalatii termice in centrala termica

1	Vas de expansiune incalzire V = 350 l; P = 6 bar	2 buc.
2	Vas de expansiune apa calda V = 60 l; P = 6 bar	1 buc.
3	Centrala termica in condensatie; cu arzator functionand cu combustibil gazos - 270 kW, domeniu temperaturilor de lucru 60-80 gr, debit de gaz la putere nominala 31 mcN/h	2 buc.
4	Schimbatori de caldura in placi; 6 kW; placile componente confectionate din inox AISI 316	1 buc.
5	Tablou electric protectie si automatizare	1 buc.
6	Rezervor acumulare 300 l; presiune 10 bar	1 buc.
7	Colector - distribuitor D = 219 x 6 mm L = 2000 mm	1+1 buc.
8	Filtru de impuritati tip Y	4 buc.
9	Robinet automat pentru aerisire instalatie	3 buc.
10	Robinet pentru golire instalatie	14 buc.
11	Electropompa agent termic circuit cazan Q=13,5 mc/h; H= 1,5 mca; Tmax 130°C;	2 buc.
12	Electropompa agent termic circuit incalzire 1 Q= 5 mc/h; H= 4 mca; Tmax 130°C;	1 buc.
13	Electropompa dubla agent termic circuit incalzire 2 Q= 17 mc/h; H= 4 mca; Tmax 130°C;	1 buc.
14	Electropompa dubla agent termic circuit incalzire 3 Q=3,5 mc/h; H= 4,5 mca; Tmax 130°C;	1 buc.
15	Electropompa agent termic circuit incalzire 4 Q=2,0 mc/h; H= 3,0 mca; Tmax 130°C;	2 buc.
16	Electropompa agent termic circui a.c.m. Q=2,0 mc/h; H= 3,0 mca; Tmax 130°C;	2 buc.
17	Electropompa retur apa calda DAB Q=0,5 mc/h; H= 1,5 mca; Tmax 130°C;	1 buc.
18	Element pentru dedurizarea apei Dn 1"	1 buc.
19	Robinete cu sfera	18 buc.
20	Vana motorizata cu 3 cai pentru reglarea circuitelor	5 buc.
21	Supapa de siguranta 6 bar, 1 1/2"	5 buc.
22	Separator de impuritati Dn 150	1 buc.
23	Robinet de retinere cu clapa	9 buc.
24	Statie dedurizare complet automata Vn=1,5 mc/h; Pn=15 bar reglare in functie de volum	1 buc.
25	DCA Dispozitiv de completare automata (inst. incalzire)	1 buc.
26	Sonda de temperatura exterior	1 buc.
27	Sonda de temperatura tur	5 buc.
28	Programator saptamanal temperatura interioara (4 programe pentru 5 zile lucratoare si cate 2 programe pentru sambata si duminica - total 8 programe)	2 buc.

Întocmit,  
ing. C. Muntean



## S.C. PRODOMUS S.R.L.

R.C. J03/2283/93 CUI R4696305

Str. Mr. Gheorghe Sontu, C1, 21, PITESTI - ROMANIA

TEL/FAX - 0040 248 222647

E-mail: [prodomus93@yahoo.com](mailto:prodomus93@yahoo.com)

---

### LISTA ECHIPAMENTELOR CE NECESITA MONTAJ

beneficiar : SERVICIUL PUBLIC POLITIA COMUNITARA

proiect: CLADIRE SEDIU POLITIE COMUNITARA

str Stadionului nr 5, Pitesti

Ventilatie si climatizare

1	Ciller apa racita, 339 kW	1 buc.
2	Ventilator axial medie presiune, cu debit 1000 mc/h	6 buc.
3	Centrala de ventilatie, 3000 mc/h si unitate de incalzire si racire cu apa calda sau racita	1 buc.
4	Ventiloconvector cu 2 tevi de tavan, pentru tubulatura, marimea 8, 3,2 kW	14 buc.
5	Ventiloconvector cu 2 tevi de tavan, pentru tubulatura, marimea 9, 6,0 kW	36 buc.
6	Ventiloconvector cu 2 tevi de tavan, pentru tubulatura, marimea 10, 7,4 kW	14 buc.

Întocmit,  
ing. C. Muntean



## S.C. PRODOMUS S.R.L.

R.C. J03/2283/93 CUI R4696305

Str. Mr. Gheorghe Sontu, C1, 21, PITESTI - ROMANIA

TEL/FAX - 0040 248 222647

E-mail: [prodomus93@yahoo.com](mailto:prodomus93@yahoo.com)

---

### LISTA ECHIPAMENTELOR CE NECESITA MONTAJ

beneficiar : SERVICIUL PUBLIC POLITIA COMUNITARA

proiect: CLADIRE SEDIU POLITIE COMUNITARA

str Stadionului nr 5, Pitesti

Instalatii sanitare

1	Separator de hidrocarburi, ingropat, cu capacitatea de separare de minim 600l si volumul de aprox 1500 l; diametrul recomandat 1,2 m, lungime ~1,6 m.	1	buc.
---	---	---	------

Întocmit,  
ing. C. Muntean