

VIZAT**Inspectoratul teritorial
în construcții al județului Argeș**
Inspector șef ing.**PROGRAM**
pentru controlul calității lucrărilor la obiectivul
SEDIU POLITIE COMUNITARA**OBIECTE :** a. instalatii de încălzire
b. instalatii termice
c. instalații de încălzire și ventilare

Beneficiarul (B), executantul, (E), proiectantul (P) și Inspectoratul teritorial în construcții al județului Dolj (I) în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor la obiectivul menționat.

Nr. crt .	Lucrări ce se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care trebuie întocmite piese scrise	Document scris care se încheie : - PVLA - PVR – proces verbal de recepție - PV – proces verbal	Cine întocmește și semnează : - I - I.T.C. Argeș - B – Beneficiar - E – Executant - P - Proiectant	Nr. și data completării actului
I.	VERIFICAREA CALITATII ECHIPAMENTELOR INAINTE DE LEGAREA LA INSTALATIE -Verificarea calitatii conductelor și a obiectelor sanitare, a certificatelor de calitate de la furnizori, -Montajul conductelor, prinderile, pantele necesare, montajul obiectelor sanitare precum și montajul aparaturii de reglare – măsurare, sectorizare înainte de vopsire izolare și probe	PVR PVR	BE BE	
II	INSTALATII DE VENTILATIE			
1	Inainte de inceperea lucrarilor de ventilatie, se verifica traseul coordonat cu celelalte instalatii din zona respectiva	PVR	BE	
2	Verificarea corespondentei parametrilor la echipamente, conducte, grile si tuburi prevazute in proiect, cu cele cuprinse in	PVR	BE	

3	buletinele de expeditie Dupa executie, verificarea respectarii traseului, a cotelor de amplasare, prinderi, reazeme, pante, montajul organelor de sectorizare (inainte de vopsire, izolare, probe)	PVR, PVLA	BE	
4.	Efectuarea probelor finale conform proiectului	PVR	BEPI	
5.	Verificarea realizarii vopsitoriilor, izolatiilor	PVLA	BE	
III.	VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE INCALZIRE DUPA LEGAREA LA INSTALATIE Se verifica montajul utilajelor, aparatelor, conductelor, corpurilor statice de încălzire, legarea la instalație , prinderile, pantele necesare , spălarea instalației .	PVR, PVLA	BE	
1	Efectuarea probelor finale conform proiectului	PVR	BEPI	
2	Verificarea realizarii vopsitoriilor, izolatiilor	PVLA	BE	
3				
VI	VERIFICAREA INSTALAȚIEI IN INTREGIME			
1	Se verifica etanșeitatea instalației , a modului de comportare la dilatare și contractare , circulația agentului termic în conducte și a aerului în tubulatura de ventilatie.	PVR	BE	
2	Se verifică randamentul și parametrii funcționali ai utilajelor privind asigurarea confortului termic în hotel	PVR	BEPI	
3	Reglarea instalației în întregime	PVR	BE	

**BENEFICIAR,
PRIMARIA PITEȘTI**

**PROIECTANT,
faza P.T.
S.C. PRODOMUS PITEȘTI**

EXECUTANT (CONSTRUCTOR)

- NOTĂ :** 1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în colona 2.
2. Executantul va anunța în scris factorii interesați pentru participare cu minim 7 zile înaintea datei la care urmează a se face verificare.
3. La recepția obiectivului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției.